

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Красноуфимского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» к Акту готовности образовательного учреждения МКОУ АГО «Ключевская основная общеобразовательная школа», Ачитский район, с. Ключ, ул. Мира, д.22

г. Красноуфимск

15 июля 2021 года

В ходе работы комиссии по приемке общеобразовательных учреждений к новому учебному году выявлены следующие недостатки:

В нарушение требований постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»:

1. На объекте отсутствует лицензированная физическая охрана.
2. Технические средства охраны не выведены на пульт Росгвардии (вневедомственной охраны)».
3. Технические средства охраны выведены на пульт ООО ЧОП «Гранит ВТ».
4. Освещение периметра объекта недостаточное (неисправна лампа).
5. Не проводится ежедневная проверка КТС. Отсутствует журнал проверки КТС.

Инспектор ГОООПО Красноуфимского
ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России
по Свердловской области»
старший лейтенант полиции

В.В. Мальцев